

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 муниципального образования город Новороссийск (далее МБДОУ Детский сад № 62) (6.4.6.)

Место нахождения (адрес): 353913 Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 164а

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 муниципального образования город Новороссийск (далее МБДОУ Детский сад № 62), заведующая Сурдина Ольга Федоровна тел.: 8 (8617) 61-71-33 ИНН: 2315078519 ОГРН: 1032309083905

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>1</sup>	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания <sup>11</sup> / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				<b>Примечание:</b> выделен специальный вход/выход для МГН. Имеется кнопка вызова персонала.
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020,  таблица 3 ГОСТ Р 52875
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Поручни пандуса:</b>			Отсутствует	Не требуется
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16



1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Автостоянка:</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 х 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
<b>Обозначение выделенного машиноместа:</b>				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание:</b>				
указатели направления движения	К	наличие	Имеется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
<b>Открытая лестница:</b>			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Поручни пандуса:</b>			Отсутствует	Не требуется
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				<b>Примечание:</b> выделен специальный вход/выход в помещение для МГН.
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Отсутствует*	Требуется <b>Примечание:</b> имеется поручень с одной стороны. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни на высоте	О, С	90 см	Не соответствует*	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 5.1.13



1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие	Имеется	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	Имеется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствует*	Требуется <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п.5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Поручни пандуса:</b>				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Имеется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	Соответствует	п. 5.1.16

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка:</b>				
<b>Размер входной площадки:</b>				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная:</b>				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует*	Требуется <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее	Не соответству-	<b>Примечание:</b> согласованы

1	2	3	4	5
		2,45 x 1,6 м	ет*	минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует*	Требуется <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:</b>				



1	2	3	4	5
на стенах	С	не более 10 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Отсутствует*	Требуется <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Имеется	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует*	Требуется <b>Примечание:</b> организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособле-

1	2	3	4	5
				ние) – выделена отдельная группа на 1 этаже здания для МГН с оказанием всех услуг, имеющихся на объекте. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
<b>Поручни вдоль обеих сторон пандуса:</b>	К, О	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует	Не требуется
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
<b>2.4. Зона оказания услуги – этаж 1-2</b>				
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				<b>Примечание:</b> музыкальный зал.
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020



1	2	3	4	5
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Предприятия торговли</b>			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
<b>Предприятия питания</b>			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле- коляске		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
<b>Входная дверь в номер:</b>				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
<b>Туалет в номере:</b>				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				<b>Примечание:</b> кабинет заведующей, медпункт, кабинет старшего воспитателя.
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Имеется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	Имеется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
<b>2.6. Средства информации – этаж 1-2</b>				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов



Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+*	+*	+*	#
Пути движения	+*	+*	+*	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует, не требуется приспособления.
Вход	Оборудовать лестницу наружную на входе поручнями с двух сторон на высоте 90 см. с горизонтальным завершением поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см., а также дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более). <b>Примечание:</b> имеется поручень с одной из сторон лестничного марша. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
	Оборудовать дверь входную наружную и входную внутреннюю контрастной маркировкой прозрачных полотен дверей. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
	Оборудовать тамбур размерами (глубина/ширина) не менее 2,45 x 1,6 м. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
Пути движения	Оборудовать лестницу внутреннюю в зону оказания услуг поручнями с двух сторон на высоте 90 см. с горизонталь-

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	<p>ным завершением поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) высоту одного подъема не более 0,8 м., уклон (отношение высота/длина) не более 1/20 (5%), уклон при перепаде высот 20 см и не менее не более 1/10 (10%), горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5x1,5 м., поручни вдоль обеих сторон пандуса на высоте 0,7м. (нижний поручень) и на высоте 0,9 м. (верхний поручень), расстояние между поручнями 0,9-1,0 м., горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см., различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты), или подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. <b>Примечание:</b> организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособление) – выделена отдельная группа на 1 этаже здания для МГН с оказанием всех услуг, имеющих на объекте. <b>Примечание:</b> согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.</p>
Зона оказания услуги	Соответствует, не требует приспособления.
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует, не требуется приспособления.
Средства информации	Соответствует, не требует приспособления.

<sup>1</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

<sup>2</sup> Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«20» октября 2022 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории

Должность лица, составившего Паспорт

  
подпись

А.А. Белов  
Ф.И.О.